보 일 러 실 안 전 작 업 지 침

※안전사고 예방을 위해 아래 내용을 반드시 준수하기 바랍니다.

1. 관계자 외 보일러실 출입금지
2. 수리 또는 점검할 때는 “수리중”, “점검중” 표시를 하고 반드시 안전보호구 착용
3. 불가피한 경우를 제외하고는 인화성 물질 반입 금지
4. 수면계의 유리관, 개스킷, 기타 필요한 예비품 및 수선용 공구 준비 철저
5. 보일러 검사증, 보일러 취급 작업 담당자의 자격 및 성명을 잘 보이는 곳에 게시
6. 신속한 화재진화를 위해 연료 용도에 맞는 적정 소화기 비치
7. 반드시 2인 1조로 작업하고, 6개월 미만 신입 직원은 단독 작업 금지
8. 보일러실 내 용접작업은 금지하며, 불가피한 경우 용접안전 수칙을 준수하여 작업
9. 보일러에서 연료가 유출되는지 수시 점검하고 이상 발견 시 즉시 가동 중단
10. 작업공간을 충분히 확보하고 항상 청결하게 유지

한국장애인고용공단

(○○기관 안전관리감독자, ☎○○○○-○○○○-○○○○)

변 전 실　안 전 작 업　지 침

※안전사고 예방을 위해 아래 내용을 반드시 준수하기 바랍니다.

1. 관계자 외 변전실 출입금지
2. 수리 또는 점검할 때는 “수리중”, “점검중” 표시를 하고 반드시 안전보호구 착용
3. 반드시 2인 1조로 작업하고, 6개월 미만 신입 직원은 단독 작업 금지
4. 습기가 많은 날 작업을 금하며 불가피한 경우 전기안전 수칙을 준수하여 작업
5. 변전실 내 누전 여부를 수시 점검하고 이상 발견 시 즉시 가동 중단
6. 전기 작업 시 반드시 전원을 차단하고 가급적 오른손을 사용하여 작업
7. 작업 공구나 비품의 손잡이는 반드시 절연체로 된 것을 사용
8. 젖은 손이나 물건으로 회로에 접촉 금지
9. 전기설비 근처에서는 가연성 용재 사용 금지
10. 75V 이상 전기작업 시, 반드시 ‘위험 작업허가 승인’ 을 받아 작업수행
11. 작업공간을 충분히 확보하고 항상 청결하게 유지

한국장애인고용공단

(○○기관 안전관리감독자, ☎○○○○-○○○○-○○○○)

비 상 발 전 실　안 전 작 업　지 침

※안전사고 예방을 위해 아래 내용을 반드시 준수하기 바랍니다.

1. 관계자 외 비상발전실 출입금지
2. 수리 또는 점검할 때는 “수리중”, “점검중” 표시를 하고 반드시 안전보호구 착용
3. 반드시 2인 1조로 작업하고, 6개월 미만 신입 직원은 단독 작업 금지
4. 습기가 많은 날 작업을 금하며 불가피한 경우 전기안전 수칙을 준수하여 작업
5. 비상발전실 내 누전 여부를 수시 점검하고 이상 발견 시 즉시 가동 중단
6. 전기 작업 시 반드시 전원을 차단하고 가급적 오른손을 사용하여 작업
7. 작업 공구나 비품의 손잡이는 반드시 절연체로 된 것을 사용
8. 비상발전기에서 연료가 유출되는지 수시 점검하고 이상 발견 시 즉시 가동 중단
9. 전기설비 근처에서는 가연성 용재 사용 금지
10. 75V 이상 전기작업 시, 반드시 ‘위험 작업허가 승인’ 을 받아 작업수행
11. 작업공간을 충분히 확보하고 항상 청결하게 유지

한국장애인고용공단

(○○기관 안전관리감독자, ☎○○○○-○○○○-○○○○)

전 산 실 (서 버 실) 안 전 작 업 지 침

※안전사고 예방을 위해 아래 내용을 반드시 준수하기 바랍니다.

1. 관계자 외 전산실(서버실) 출입금지
2. 수리 또는 점검할 때는 “수리중”, “점검중” 표시를 하고 반드시 안전보호구 착용
3. 반드시 2인 1조로 작업하고, 6개월 미만 신입 직원은 단독 작업 금지
4. 습기가 많은 날 작업을 금하며 불가피한 경우 전기안전 수칙을 준수하여 작업
5. 전산실 내 누전 여부를 수시 점검하고 이상 발견 시 즉시 가동 중단
6. 전기 작업 시 반드시 전원을 차단하고 가급적 오른손을 사용하여 작업
7. 작업 공구나 비품의 손잡이는 반드시 절연체로 된 것을 사용
8. 전산실 내 항온항습 장비 정상 작동 여부 수시 점검
9. 전산실 근처에서는 가연성 용재 사용 금지
10. 75V 이상 전기작업 시, 반드시 ‘위험 작업허가 승인’ 을 받아 작업수행
11. 작업공간을 충분히 확보하고 항상 청결하게 유지

한국장애인고용공단

(○○기관 안전관리감독자, ☎○○○○-○○○○-○○○○)

용 접 작 업 안 전 작 업 지 침

※안전사고 예방을 위해 아래 내용을 반드시 준수하기 바랍니다.

1. 작업장 주위 가연성 물질을 제거하고 화재감시자를 지정하여 작업
2. 작업장 내 물통, 불연성포, 건조사, 소화기 비치
3. 밀폐장소에서 용접 작업 시 가연성, 폭발성, 유독가스 존재, 산소결핍 여부 지속 감시
4. 작업 전 작업장 바닥이나 통로 정리 후 작업개시
5. 안전 보호구(용접장갑, 용접보안면 등)를 반드시 착용하고 피부가 노출되지 않도록 조치
6. 작업 중 지속적으로 환기하여 유독가스 흡입 또는 산소결핍 예방
7. 작업전 및 작업중 스트레칭으로 근골격계질환 예방
8. 작업종료 후 30분 이상 불티 잔존 여부 확인 점검
9. 반드시 2인 1조로 작업하고, 6개월 미만 신입 직원은 단독 작업 금지
10. 용접 작업 전 반드시 '위험 작업허가 승인' 을 받아 작업수행
11. 작업공간을 충분히 확보하고 항상 청결하게 유지

한국장애인고용공단

(○○기관 안전관리감독자, ☎○○○○-○○○○-○○○○)

사 다 리　작 업　안 전 작 업　지 침

※안전사고 예방을 위해 아래 내용을 반드시 준수하기 바랍니다.

1. 보통 사다리(일자형) 및 신축형 사다리 등을 작업발판으로 사용금지
2. 모든 이동식사다리 작업 시 안전모 착용
3. 작업높이가 2m 이상인 이동식사다리 작업 시 안전대(帶) 착용
4. 3.5m 초과 이동식사다리 사용 금지
5. 1.2m 이상 이동식사다리 작업 시 2인 1조로 작업하고, 6개월 미만 신입 직원은 단독 작업 금지
6. 발붙임 사다리(A형, 조경용) 안전작업지침 준수
7. 1.2m 미만 이동식사다리 작업 시 가능한 2인 1조로 작업
8. 2m 이상 고소작업 시 반드시 ‘위험 작업허가 승인’ 을 받아 이동식사다리 작업수행
9. 작업공간을 충분히 확보하고 항상 청결하게 유지

한국장애인고용공단

(○○기관 안전관리감독자, ☎○○○○-○○○○-○○○○)

고 압 가 스 안 전 작 업 지 침

※안전사고 예방을 위해 아래 내용을 반드시 준수하기 바랍니다.

1. 관계자 외 고압가스용기 조작 및 고압가스보관실 출입금지
2. 가스 밸브는 서서히 열고 닫으며, 사용 후에는 모든 밸브 잠금 철저
3. 충전용기는 항상 40℃ 이하를 유지하고, 2m 이내에 화기, 인화성, 발화성 물질 반입 금지
4. 충전용 용기와 압력조절기, 배관과 호스를 견고하게 연결하고 누출 여부 상시 점검
5. 가스용기와 각 배관마다 가스명칭을 표기하여 착오로 인한 사고 예방
6. 가스 용기를 보관 및 운반할 때에는 반드시 안전캡을 씌워서 보관 및 운반
7. 가스용기의 도색 및 재검사(충전)기한 경과 여부 수시 점검
8. 가연성 가스, 독성 가스, 불연성 가스는 성질별로 구분하여 관리
9. 가스용기는 안전한 물체에 체인 또는 벨트로 고정하여 전도 방지
10. 가스용기는 직사광선이나 눈, 비를 맞지 않게 보관
11. 가스용기를 이동 및 운반할 때는 굴리거나 충격을 금하고, 운반용 수레에 체인으로 묶어 운반
12. 고압가스 보관소는 불연 재료로 설치하고, 누설가스가 체류하지 않도록 통풍구 설치
13. 충전용기와 빈 용기는 각각 구분하여 분리 보관
14. 사용 종료 후, 사용하지 않는 가스용기는 안전하게 폐기 처분 또는 제조사(납품사)에 반납

한국장애인고용공단

(○○기관 안전관리감독자, ☎○○○○-○○○○-○○○○)

조 경 작 업　안 전 작 업　지 침

※안전사고 예방을 위해 아래 내용을 반드시 준수하기 바랍니다.

1. 전지 작업 중 떨어짐 및 낙하물에 의한 재해 위험에 주의
2. 기계톱 사용 중 베임 및 절상 위험, 낫, 톱 등의 부주의에 의한 베임 주의
3. 화단 등 높은 장소에서 작업, 경사지, 풀, 낙엽 등의 장소 이동중 미끄러짐, 떨어짐 주의
4. 작업 중 벌레, 뱀 등 물리지 않도록 주의
5. 소음 및 진동에 의한 건강장해 예방을 위해 안전 보호구 착용
6. 예초 날에 부딪힌 돌이 날아와 맞을 위험, 파손된 예초 날 파편에 의한 위험 주의
7. 모든 이동식사다리 작업 시 사다리 안전관리 지침 준수
8. 2m 이상 고소작업 시 반드시 '위험 작업허가 승인' 을 받아 조경작업 수행
9. 작업전 및 작업중 스트레칭으로 근골격계질환 예방
10. 무더위 등 이상기온 발생 시 야외 작업 중단

한국장애인고용공단

(○○기관 안전관리감독자, ☎○○○○-○○○○-○○○○)

미 화 작 업　안 전 작 업　지 침

※안전사고 예방을 위해 아래 내용을 반드시 준수하기 바랍니다.

1. 청소용 세세 등 화학물질 접촉에 의한 건강장해 예방을 위해 안전 보호구 착용
2. 물걸레 청소 시, 반드시 미끄러짐 주의 표지판을 비치하여 미끄러짐 사고 예방
3. 쓰레기 수거 등 작업 중 유리파편 등에 의한 베일, 절단 사고 주의
4. 중량물 운반 등 무리한 동작에 따른 근골격계질환 발생 주의
5. 계단 청소 작업중 미끄러짐 발생 주의
6. 청소용 기계 및 구조물과 부딪힘, 감김, 끼임 사고 발생 주의
7. 왁스 등에 의한 미끄러운 바닥에서 넘어짐 주의
8. 의자, 상자 등의 발판에서 떨어짐 사고 주의
9. 소음 및 진동에 의한 건강장해 예방을 위해 안전 보호구 착용
10. 작업전 및 작업중 스트레칭으로 근골격계질환 예방
11. 무더위 등 이상기온 발생 시 야외 작업 중단

한국장애인고용공단

(○○기관 안전관리감독자, ☎○○○○-○○○○-○○○○)